



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ42.Н00104

№ ПС 011350

Срок действия с 22.10.2026 г. по 21.10.2029 г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

25.11.23.119

Код ОК 005 (ОКП)

Код ТН ВЭД ЕАЭС

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АСА СПб» ОГРН: 1167847080940
196066, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пулковский Меридиан,
пр-кт Московский, д. 183-185, литера А, кв. 325.
Телефон: +7 (812) 740-16-66. E-mail: zakaz@asagrupp.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АСА СПб» ОГРН: 1167847080940
Адрес: 193318, г. Санкт-Петербург, дорога на Металлострой, дом 5, корп. 10АЖ.
Телефон: +7 (812) 740-16-66. E-mail: zakaz@asagrupp.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «Европейское Качество» Общества с ограниченной ответственностью
«Европейское Качество», 119634, город Москва, муниципальный округ Ново-
Переделкино вн.тер.г., Лукинская ул., д. 16, к. 1, помещ./ком. П/12.
ОГРН 1227700022747. Свидетельство № ССБК RU.ПБ42 до 16.08.2029 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

Сэндвич-панели трехслойные металлические торговой марки «АСА СПб, с
утеплителем из пенополиизоцианурата, выпускаемые по ТУ 25.11.23-002-
34390254-2020 «Панели трехслойные с металлическими облицовками с
утеплителем из пенополиизоцианурата. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции». ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод
определения пожарной опасности», бланк приложения № ПС 007491.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 15-10-26/01 ДС, 15-10-26/02 ДС, 15-10-26/03 ДС, 15-10-
26/04 ДС, 15-10-26/05 ДС, 15-10-26/06 ДС от 15.10.2026 г., выданный
Испытательной лабораторией ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР» свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ32

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация, сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№ ЕК.RU.ООС.СМК-00495 от 19.10.2026 г., орган выдавший сертификат
ООО «Европейское Качество» № РОСС RU.3815.04ФАХ0.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Панова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.И. Моисеева





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК. RU.ПБ42.Н00104

№ ПС 007491

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Сэндвич-панели трехслойные металлические стеновые и кровельные торговой марки «АСА СПб, с утеплителем из пенополиизоцианурата, выпускаемые по ТУ 25.11.23-002-34390254-2020 «Панели трехслойные с металлическими облицовками с утеплителем из пенополиизоцианурата. Серийный выпуск:

1. Предел огнестойкости стеновых сэндвич панелей:


для панелей толщиной 50мм – EI15,
для панелей толщиной 60-120 мм – EI30,
для панелей толщиной 150-220 мм – EI45.

1. Предел огнестойкости кровельных сэндвич панелей:

- при толщине 60 мм предел огнестойкости R15 при нагрузке 180 кг/м²
- при толщине от 80 мм до 140 мм предел огнестойкости RE30 при нагрузке 240 кг/м²
- Класс пожарной опасности K1(15) при толщине от 60 мм до 140 мм

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


В.В. Панова


А.И. Монсеева

