



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ42.Н00106

№ ПС 011352

Срок действия с 22.10.2026 г. по 21.10.2029 г.

Код ОК 034-2014 25.11.23.119  
(ОКПД2)

Код ОК 005 (ОКП)

Код ТН ВЭД ЕАЭС

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АСА СПб» ОГРН: 1167847080940  
196066, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пулковский Меридиан,  
пр-кт Московский, д. 183-185, литера А, кв. 325.  
Телефон: +7 (812) 740-16-66. E-mail: zakaz@asagrupp.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АСА СПб» ОГРН: 1167847080940  
Адрес: 193318, г. Санкт-Петербург, дорога на Металлострой, дом 5, корп. 10АЖ.  
Телефон: +7 (812) 740-16-66. E-mail: zakaz@asagrupp.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «Европейское Качество» Общества с ограниченной ответственностью  
«Европейское Качество», 119634, город Москва, муниципальный округ Ново-  
Переделкино вн.тер.г., Лукинская ул., д. 16, к. 1, помещ./ком. П/12.  
ОГРН 1227700022747. Свидетельство № ССБК RU.ПБ42 до 16.08.2029 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о  
сертифицированной продукции,  
позволяющая провести  
идентификацию)

Сэндвич-панели металлические кровельные торговой марки «АСА СПб»: 1 класса с  
толщиной металла 0,5-0,7 мм, с утеплителем из минеральной ваты, плотностью от  
105 кг/м<sup>3</sup>, 2 класса толщиной металла 0,45-0,7 мм, с утеплителем из минеральной  
ваты, плотностью от 95 кг/м<sup>3</sup> и, общей толщиной от 50 до 250 мм, выпускаемые по  
ГОСТ 32603-2011 «Панели трехслойные с металлическими облицовками и  
сердечником из минеральной ваты. Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на  
соответствие требованиям  
которых проводилась  
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на  
огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции  
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие  
конструкции». ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод  
определения пожарной опасности», бланк приложения № ПС 007493.


### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 14-10-26/01 ДС, 14-10-26/02 ДС, 14-10-26/03 ДС, 14-10-  
26/04 ДС, 14-10-26/05 ДС от 14.10.2026 г., выданный Испытательной лабораторией  
ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» свидетельство о  
подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ32

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация, сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
№ ЕК.RU.OOC.CMK-00495 от 19.10.2026 г., орган выдавший сертификат  
ООО «Европейское Качество» № РОСС RU.3815.04ФАХ0.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

  
В.В. Панова

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
А.И. Моисеева





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК. RU.ПБ42.Н00106

№ ПС 007493

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Сэндвич-панели металлические кровельные торговой марки «АСА СПб»: 1 класса с толщиной металла 0,5-0,7 мм, с утеплителем из минеральной ваты, плотностью от 105 кг/м<sup>3</sup>, 2 класса толщиной металла 0,45-0,7 мм, с утеплителем из минеральной ваты, плотностью от 95 кг/м<sup>3</sup> и, общей толщиной от 50 до 250 мм, выпускаемые по ГОСТ 32603-2011 «Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты. Серийный выпуск:

Предел огнестойкости (с равномерно распределенной нагрузкой 240 кг/м<sup>2</sup> с пролетом 1,5 м),

для панелей толщиной 50-80 мм – REI 15

для панелей толщиной 100 мм – REI 30,


для панелей толщиной 120 мм – REI 45,

для панелей толщиной от 150 мм – REI 60.

Класс пожарной опасности конструкции – K0(45).

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
В.В. Панова

А.И. Моисеева

